



07.05 Plastplombering strips lang type.

Farger:

Grønn 2023

Blå 2024

Pakker a 200 stk

Esker a 1000 stk

Fireseal er testet og godkent jf. krav for EN 3-7 håndslukkere.

Total lengde 250 mm - Diameter 2,5mm - Materiale Polypropylen

En sikringsplombe skal iht, EN 3-7, kunne brytes mellom >20 N og <100 N.

Testen utføres iht. EN 3-7 pK. 10.3 (Safety device), samt Annex B (Range of operating temperature), hvor test utføres ved $T_{min} = -30$ grader og $T_{max} = +60$ grader, samt ved $T = +20$ grader.

HABA SIKKERHET AS

Postboks 51 Laksevåg – 5847 Bergen

Tlf.: +47 55 34 37 50 – Fax +47 55 34 37 51

E-mail: firmapost@haba-sikkerhet.no - Org.nr.: 976 285 743